

可搬消防ポンプ等点検・整備記録票										
名 称						防 火 管 理 者		印		
所 在						立 会 者		印		
点検・整備 の実施内容		点検種別	機器・総合		点 検 ・ 整 備 実 施 年 月 日		年 月 日 ~ 年 月 日			
		整 備								
点検・整備 の資格者		資格 番号		資格者の 所属会社		社名		TEL		
		氏名				住所				
点検・整備 の対象機器		本 体	製造者名							
			型式機番等							
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容			
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検										
設 置 状 況 等										
水 源	貯 水 槽									
	水 量		m3							
	水 状									
	給 水 装 置									
吸 管 投 入 孔 及 び 採 水 口		周 囲 の 状 況								
		吸 管 投 入 孔								
		採 水 口	本 体							
			開 閉 弁							
		標 識								
内 燃 機 関	燃 料		l							
	潤 滑 油									
	ス ロ ッ ト ル リ ン ク									
	ボ ル ト 、 ナ ッ ト 等									
	ガ バ ナ 室 オ イ ル									
	蓄 電 池	外 形								
		電 解 液								
		端 子 電 圧		V						
	起 動 装 置									
	リ コ イ ル ス タ ー タ									
	動 力 伝 達 装 置									
	冷 却 装 置	ラ ジ エ ー タ 等								
		冷 却 フ ァ ン								
	吸 排 気 装 置									
点 火 プ ラ グ										

充 電 器	充 電 電 圧	V						
	充 電 電 流	A						
	自 動 充 電 器							
ポ ン プ	本 体							
	真 空 ポ ン プ	本 体						
		ス ト レ ー ナ						
		潤 滑 剤						
	計 器 類							
作 動								
車 台 装 置 及 び 搬 送 装 置								
積 載 器 具	装 備							
	吸 管 及 び ス ト レ ー ナ							
	ホ ー ス 及 び ノ ズ ル 等	外 形						
		ホ ー ス の 耐 圧 性 能						
	は し ご							
破 壊 器 具 そ の 他 の 器 具								
予 備 品 等								
総 合 点 検								
運 転 状 況								
吸 水 性 能								
放 水 性 能	放 水 圧 力							
	放 水 量							
走 行 性 能								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
  - 2 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合 印を、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際の措置した内容を記入すること。

可搬消防ポンプ等点検・整備記録票				
整備記録				
	故障状況及び故障箇所	整備内容		
エンジン部	始動困難	燃料系統の異常		
		点火系統の異常		
		圧縮・給排気系統の異常		
	運転困難	機械系統の異常		
		燃料系統の異常		
		ガバナ系統の異常		
ポンプ部	吸水不良	ポンプ本体系統の異常		
		真空ポンプ系統の異常		
	放水不良	エンジン系統の異常		
		ポンプ本体系統の異常		
電装関係	始動不良	セルモータ系統の異常		
		制御系統の異常		
	直流電源装置不良	蓄電池系統の異常		
		充電器系統の異常		
	OKモータ不良	センサ系統の異常		
		表示系統の異常		
		配線系統の異常		
	結線部	配線系統の異常		
				点灯系統の異常

可搬消防ポンプ等点検・整備記録票					
交換部品	部 品 名		交 換 理 由 等		
整備後の性能確認運転結果	確 認 項 目		確 認 結 果		
			種別・容量等の内容	判定	備 考
	回 転 状 況				
	吸 水 性 能				
	放水性能	放 水 量			
		放 水 圧 力			
走 行 性 能					
備 考					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
  - 2 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 6 整備記録の故障状況及び故障箇所欄は、該当事項に 印を付すこと。
  - 7 整備内容欄には、整備した内容を具体的に記入すること。
  - 8 交換部品欄には、交換した部品名と、交換理由を記入すること。