

排 煙 設 備 点 検 票					
名 称				防 火 管理 者	
所 在				立 会 者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日	～	年 月 日
点 検 者	氏名		社名 TEL		
	点 検 者 所 属 会 社		住所		
点 設 備 名	排 煙 機	製造者名			
		型 式 等			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
防 煙 区 画 壁	固 定 壁				
	可 動 壁	周 囲 の 状 況			
		外 形			
	機 能				
排 煙 口 ・ 給 気 口	周 囲 の 状 況				
	外 形				
	機 能				
風 道	周 囲 の 状 況				
	外 形				
	支 持 部				
	防 火 ダ ン パ ー				
	接 続 部				
電 動 機 の 制 御 装 置	制 御 盤	周 囲 の 状 況			
		外 形			
	表 示				
	電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A	
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
	ヒ ュ ー ズ 類			A	
	継 電 器				
	表 示 灯				
	結 線 接 続				
接 地					
予 備 品 等					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第18

排煙設備（その2）

起 動 装 置	自 動 式 起 動 装 置													
	手 動 式 起 動 装 置	手 動 操 作 箱	周 圍 の 状 況											
			外 形											
			表 示											
	ハ ン ド ル ・ レ バ ー 等													
排 煙 機 ・ 給 気 機	外 形													
	電 動 機	回 転 軸												
		軸 受 部												
		動 力 伝 達 装 置												
	回 転 羽 根 等	機 能												
		回 転 軸												
	軸 受 部													
排 煙 出 口														
総 合 点 検														
排 煙 機 ・ 給 気 機														
可 動 壁														
電 動 機 の 運 転 電 流				A										
運 転 状 況														
回 転 羽 根														
測 定 機 器	機 器 名			機 器 名	機 器 名									
	型 式			型 式	型 式									
	校 正 年 月 日			校 正 年 月 日	校 正 年 月 日									
製 造 者 名			製 造 者 名	製 造 者 名										
備 考														

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。