

共同住宅用スプリンクラー設備点検票						
名 称				防 火 者		
所 在				立 会 者		
点検種別	機器 ・ 総合		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL		
				住所		
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名		電動機	製造者名	
		型式等			型式等	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽	種別				
	水 量		m <sup>3</sup>			
	水 状					
	給 水 装 置					
	水 位 計					
	圧 力 計					
	バ ル ブ 類					
加 圧 送 水 装 置	ポ 電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		電 圧 計 ・ 電 流 計	V	A		
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		継 電 器				
		表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地				
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第30

共同住宅用スプリンクラー設備（その2）

加 圧 送 水 装 置	ポ 起 動 装 置	起開	圧カスイッチ	設定圧力	MPa			
		動閉	起動用圧力タンク		MPa			
		用水	機 能	作動圧力	MPa			
	ン 動 機	電	外	形				
			回	転 軸				
		軸	軸	受 部				
			軸	継 手				
			機	機 能				
	プ ン プ	ポ	外	形				
			回	転 軸				
		軸	軸	受 部				
			グ	ラ ン ド 部				
		性	連	成 計 ・ 圧 力 計				
			能		MPa	L/min		
	方 水 装 置	呼	呼	水 槽		L		
			バ	ル ブ 類				
		自	動	給 水 装 置				
			減	水 警 報 装 置				
フ			ー ト 弁					
式	性	能 試 験 装 置						
置	高	架 水 槽 方 式		MPa				
	圧	力 水 槽 方 式		MPa				
減	圧	の た め の 措 置						
配 管 等	管	管	・ 管 継 手					
		支	持 金 具 ・ つ り 金 具					
		バ	ル ブ 類					
		ろ	過 装 置					
		逃	し 配 管					
標	識							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第30

共同住宅用スプリンクラー設備（その3）

送 水 口	周囲の状況					
	外形					
	標識					
※スプリンクラーヘッド	外形					
	感熱障害					
	散水分布障害					
	未警戒部分					
	適応性					
※制御弁	バルブ本体・付属品					
	標識					
※表示器	外形					
	作動表示灯					
	制御弁表示灯					
	通電表示灯					
自 動	※発信部（流水検知装置・圧力検知装置）	バルブ本体等	MPa			
		リターディング・チャンバー				
		圧力スイッチ	設定圧力 MPa      作動圧力 MPa			
警 報	受信部（表示装置）	周囲の状況				
		外形				
		表示機能				
		警報機能				
装 置	※音声警報装置	外形				
		取付状態				
		警報音				
		鳴動方式				
耐震措置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。  
 6 票中※印のあるものは、（その5）に住戸、共用室又は管理人室ごとの点検結果を記入すること。

総 合 点 検								
共同住宅用スプリンクラー設備	ポ ン プ 方 式	起 動 性 能 等	加 圧 送 水 装 置					
			表 示 ・ 警 報 等					
			電 動 機 の 運 転 電 流		A			
			運 転 状 況					
		※ 放 水 圧 力		MPa				
		減 圧 の た め の 措 置						
	高 方 架 式 水 槽 等	表 示 ・ 警 報 等						
		※ 放 水 圧 力		MPa				
		減 圧 の た め の 措 置						
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 票中※印のあるものは、（その5）に住戸、共用室又は管理人室ごとの点検結果を記入すること。

