

公共施設のブロック塀に関する調査経過と結果及び今後の対応

調査の経過と結果について

6月18日に発生した大阪府北部地震によりブロック塀が倒壊し、2人の犠牲者が出たことから、翌19日、花巻市では、市内641か所の公共施設を調査した結果、13か所にブロック塀が設置されていたほか、4か所の市所有地にも設置されていたことから、合計17か所の公共施設及び市所有地にブロック塀が確認されました。

その後、国土交通省の「建築物の既存の塀の安全点検に関するチェックポイント6項目(①塀の高さ、②塀の厚さ、③控壁の有無、④基礎の有無、⑤傾き・ひび割れの有無、⑥鉄筋・基礎の根入れ)」に基づいて、ブロック塀設置場所17か所の詳細な点検を進めることとし、7月2日から10日まで現地調査を実施しました。その結果、ブロック塀が設置されている17か所すべてにおいてチェックポイントのいずれかを満足しておらず、現行基準に適合していないことが判明しました。

ブロック塀対策対象一覧

No	施設等名	所在地(花巻市)	延長(m)
1	館坂駐車場	花城町	105.2
2	花巻城二之丸跡(武徳殿隣地)	城内	119.1
3	旧まん福	吹張町	67.1
4	仲町駐車場(市職員第2駐車場)	仲町	46.7
5	市道里川口・仲町線	御田屋町・仲町	273.3
6	消防本部・花巻中央消防署	材木町	41.0
7	材木町公園	材木町	5.6
8	湯本振興センター	湯本	24.4
9	イーハトーブ病院	湯口字天王	210.6
10	花巻クレー射撃場	湯口字松沢	75.2
11	市有下町第1アパート	大迫町大迫	106.3
12	市有下町第2アパート	大迫町大迫	40.0
13	身体障害者作業所	大迫町外川目	8.1
14	南部たばこ資料館	大迫町外川目	37.4
15	好地振興センター	石鳥谷町好地	56.8
16	東和総合支所(南側駐車場)	東和町土沢	11.9
17	上瀬保育園	東和町館迫	10.0
計			1238.7

今後の対応について

今後、この調査結果を公表し、市民に周知するとともに、現地17か所のブロック塀には注意喚起の表示を設置しました。

また、各ブロック塀の危険性を回避するためにどのような対策を講ずるかについて、専門家の意見も踏まえて早急に検討し、必要な予算を早期に編成して対応してまいります。

なお、本調査の過程において、ブロックを使用した擁壁があり、そのような場所についても安全点検を行う必要があることから、このような箇所がほかにないか、今後、追加調査を実施して対応を検討する予定です。

なお、学校通学路内にあるブロック塀については、各小中学校からの報告を取りまとめた結果、危険と思われるブロック塀が12か所あることから、7月27日に建築住宅課職員とともに現地を確認いたします。また、市内の全小中学校で児童・生徒に対し注意喚起を行いました。

17公共施設の応急処置の状況

17公共施設すべてに注意喚起の表示を実施

1 館坂駐車場



2 花巻城二之丸跡(武徳殿隣地)



8 湯本振興センター



13 身体障害者作業所



15 好地振興センター



17 上瀬保育園

