

令和3年度花巻市街路灯LED化リース事業プロポーザル質問回答書

回答 番号	分 類	質問内容	回 答
1	実施要領 2 事業概要 (3) 事業限度額	本事業は債務負担行為でしょうか。長期継続契約でしょうか。また長期継続契約の場合、翌年度以降の予算が減額又は削除された場合、契約変更又は契約解除時に事業者への損害補填は可能でしょうか。また損害補填措置が可能な場合において、その旨を契約書の条文に明記することは可能でしょうか。	本事業は債務負担行為です。
2	実施要領 3 事業者の行う業務範囲 (2) LED照明機器等 導入業務3)	街路灯管理 システムへの更新データ提供とあるが、ア～エの情報をExcel データ等で提供するという理解でよろしいでしょうか。また、賃貸借期間中のデータ更新も本事業に含まれるということでしょうか。	Excel データ等で提供します。 賃貸借期間中のデータ更新は、本事業に含みません。
3	実施要領 3 事業者の行う業務範囲 (2) LED照明機器等 導入業務5) 本設備の リース期間中の維持管 理・保証④	付保する保険の内容は別途協議とありますが、仕様書では動産総合保険と明記されています。付保する保険は動産総合保険という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	実施要領 3 事業者の行う業務範囲 (2) LED照明機器等 導入業務7)	本事業はESCO事業ではなくリース事業（賃貸借契約）となっておりますが、エネルギー量削減保証のパフォーマンス契約も含むのでしょうか。含む場合、削減保証はエネルギー量のみとの記載であり電気料金の削減保証ではないとの認識でよろしいでしょうか。	本事業には、エネルギー量削減保証のパフォーマンス契約は含みません。

令和3年度花巻市街路灯LED化リース事業プロポーザル質問回答書

回答 番号	分類	質問内容	回答
5	実施要領 3事業者の行う業務範囲 (2) LED照明機器等 導入業務7)	既設と比較した省エネルギー量について検証及び保証することとありますが、「検証」、「計測」、「保証」の方法について、明確に定義いただけますでしょうか。また、既設のエネルギー量は開示いただけるのでしょうか。	点灯時間を、11(時間/日)×365日≒4,000(時間/年)とし、削減エネルギー量の検証を行ってください。また、検証した削減エネルギー量について、保証を行ってください。方法は、応募者の提案によります。 既設のエネルギー量については、実施要領16配布資料を参照してください。
6	実施要領 3事業者の行う業務範囲 (2) LED照明機器等 導入業務7)	エネルギー量は機器の置き換えに加え点灯時間により変動します、今後の点灯時間が不明な状況で保証を求めることは提案が困難と考えますがいかがでしょうか。逆に点灯時間を仮定して算出した場合には削減エネルギー量は固定されますので保証を行う必要性はないと思われそうですがいかがでしょうか。	点灯時間を、11(時間/日)×365日≒4,000(時間/年)とし、削減エネルギー量の検証を行ってください。また、検証した削減エネルギー量について、保証を行ってください。
7	実施要領 7応募条件 (2) 応募者の役割	灯具メーカーはグループに含まないとありますが、その理由をご教示ください。灯具メーカーに独占企業は無く、グループに参加しても競争環境は維持されると考えます。また、賃貸借期間中の維持管理業務を役割として、灯具メーカーがグループに参加することは可能でしょうか。	競争環境維持の観点から「実施要領8応募に関する留意事項(6)複数の応募者の構成員等となることの禁止」と定めており、灯具メーカーをグループに含まないことにより、応募者が広く灯具を調達することが可能になると考えております。 維持管理に関する業務は、施工監理役割が実施することとしております。
8	実施要領 7応募条件 (3) 応募者の参加資格 2)	①～⑥の書類は、応募者グループの統括役割のみ提出が必要という理解でよろしいでしょうか。	応募者若しくは応募者グループの統括役割及びすべての構成員について、①～⑥の書類の提出が必要です。

令和3年度花巻市街路灯LED化リース事業プロポーザル質問回答書

回答番号	分類	質問内容	回答
9	実施要領 7 応募条件 (3) 応募者の参加資格 6)	同種一斉LED化事業実績を有し、かつ両方の認証を保有するリース会社は限定されるものと思料致します。公平な競争の観点から品質に関するISO9001については、統括役割は保有無しでも宜しいでしょうか。	応募者若しくは応募者グループの統括役割は、品質マネジメントシステム（ISO9001）、環境マネジメントシステム（ISO14001）の認証のいずれか又はその両方を取得していれば参加資格を有するものです。
10	実施要領 7 応募条件 (3) 応募者の参加資格 6)	応募者グループの統括役割は、品質マネジメントシステム（ISO9001）、環境マネジメントシステム（ISO14001）の認証を取得していることとありますが、当該認証を取得しているメーカー製品を使用すれば、参加資格を認められますでしょうか。弊社が参加した同種同類の事業では統括役割に当該認証を要求された事例は無く、あくまでも統括役割に当該認証を求める場合は、その理由を明確にご教示ください。	応募者若しくは応募者グループの統括役割は、品質マネジメントシステム（ISO9001）、環境マネジメントシステム（ISO14001）の認証のいずれか又はその両方を取得していれば参加資格を有するものです。
11	実施要領 9 本事業選定の流れ (5) 契約事業者の選定	参加表明書類提出後、又は優先交渉権者となった後の詳細協議の結果、協議が整わなかった場合、指名停止や違約金等のペナルティは発生しますでしょうか。	契約締結前であればペナルティは発生しませんが、辞退となる場合は、早急にご連絡願います。
12	実施要領 10 本事業全体スケジュール (3) 参加表明書、資格確認書類及び第1次審査書類の提出4)	提出書類の記載が抜けているように思われます。改めて必要書類を明示いただけますでしょうか。	実施要領10 本事業全体スケジュール（3）参加表明書、資格確認書類及び第1次審査書類の提出6）参加表明書作成要領に記載の①～⑬までの書類とISO認証証明書の写しが必要です。

令和3年度花巻市街路灯LED化リース事業プロポーザル質問回答書

回答 番号	分 類	質問内容	回 答
13	実施要領 10 本事業全体スケジュール (3) 参加表明書、資格 確認書類及び第1次審査 書類の提出 6) 参加表明 書作成要領②グループ構 成表	構成員の間で交わされた合意書等は任意書式でよろしいで しょうか。また、合意書等は写しを提出すればよろしいで しょうか。	お見込みのとおりです。
14	実施要領 10 本事業全体スケジュール (3) 参加表明書、資格 確認書類及び第1次審査 書類の提出 6) 参加表明 書作成要領⑦会社概要	A4判の大きさの用紙とは、様式第4号の1から様式第4号 の4を指しているという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 実施要領10 本事業全体スケジュール (3) 参加表明書、 資格確認書類及び第1次審査書類の提出 6) 参加表明書 作成要領⑦会社概要オに記載のア～エの内容を含むパン フレット等による代用も認めております。
15	実施要領 10 本事業全体スケジュール (3) 参加表明書、資格 確認書類及び第1次審査 書類の提出 6) 参加表明 書作成要領⑬市内工事事 業者の活用	参加表明段階で提出する必要はありますでしょうか。内容 から、提案書とともに提出するものではないでしょうか。参 加表明時に提出する場合、「金額設定」の定義をご教示く ださい。市内工事事業者が取扱う金額を指す場合、参加表 明の段階で金額提示するということでしょうか。	⑬市内工事事業者の活用(様式第15号)は、実施要領 7 応募条件 (3) 応募者の参加資格 8) により参加資格 要件となっております。記載内容については、応募者の 提案によります。

令和3年度花巻市街路灯LED化リース事業プロポーザル質問回答書

回答番号	分類	質問内容	回答
16	実施要領 12 提案書における提示条件	直近1年間の年間電気料金と年間修繕費について教えていただけますでしょうか。	実施要領16配布資料を参照してください。
17	実施要領 13 事業実施に関する事項 (3) 本市と事業者との責任分担1) 基本的な考え	新型コロナウイルス感染症拡大、天災、暴動等に起因する工期遅延が発生した場合、履行期限に猶予をいただくことは可能でしょうか。また上記事由により年度を超えてしまった場合、ペナルティは課せられますでしょうか。	不測の事態の場合は、協議に応じます。
18	仕様書 3 支払方法	リース料の支払方法は初回を令和4年4月末とする月額均等払いの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
19	仕様書 1 1 業務内容 (2) 付帯する業務8)	既設LEDの維持管理が含まれていますが、維持費用の算出にあたり対象灯具の設置個所、メーカー、設置時期をお示しください。	既設LEDの設置個所は、仕様書10事業対象灯数を参照してください。設置時期は不明です。メーカーについては、実施要領16配布資料を参照してください。
20	仕様書 1 1 業務内容 (2) 付帯する業務8)	既設LEDの維持管理について、設置時期により本事業期間に設計寿命をむかえるものについては当初に交換を行う条件との認識でよろしいでしょうか。	当初の交換を行う条件としておりません。
21	(別添) 機器仕様書 1 街路灯のうちLED防犯灯に関わる灯具仕様 (2) 適応基準及び規格	基準が改定されている場合は、改定後の基準を適用することで問題は無いでしょうか。 例 JIS-C8105-1:2013→JIS-C8105-1:2017	問題はありません。

令和3年度花巻市街路灯LED化リース事業プロポーザル質問回答書

回答 番号	分 類	質問内容	回 答
22	(別添) 機器仕様書 1 街路灯のうちLED防 犯灯に関わる灯具仕様 (3) 灯具性能・構造 3)	入力電圧について、10VAタイプはAC100V仕様(非 200V)でもよろしいでしょうか。	10VAタイプはAC100V仕様(非200V)でも 可とします。
23	(別添) 機器仕様書 3 LEDランプに関わる 仕様の基本事項 (2) 構造	「②電源装置は、100W相当においてはランプに内蔵した構 造とし、200W以上について別置型とする。」とあります が、200W以上について別置型を認められている為、100 W相当についても電源別置型を認めて頂けますでしょうか。 また、認めて頂けない場合について、100W相当のみ電源 内蔵に限定される理由を教えてください。	別置型の電源装置は原則としてポール内に収納することと しております。同様の対応ができれば100W相当につい て別置型も可とします。

令和3年度花巻市街路灯LED化リース事業プロポーザル質問回答書

回答 番号	分類	質問内容	回答
24	(別添) 機器仕様書 3 LEDランプに関わる 仕様の基本事項 (2) 構造	「⑤ 品質を保証するため、ISO9001及びISO14001を取得している国内メーカーの国内製造製品であること。」とありますが、「1 街路灯のうちLED防犯灯に関する灯具仕様 (3) 灯具性能・構造12) ク)」、「2 LED道路照明灯に関わる灯具仕様の基本事項 (3) 灯具性能・構造17) その他 ア」に記述されているLED防犯灯とLED道路照明灯については、品質を保証する為の要件として「ISO9001とISO14001を取得している日本国内メーカー品」となっており、品質を保証する為の要件として国内製造製品まで必要はないと考えておりますが、LEDランプについてもLED防犯灯とLED道路照明灯の要件と同様に「ISO9001とISO14001を取得している日本国内メーカー品」であれば仕様として満たすかどうか判断頂けますでしょうか。また、上記でLEDランプの品質要件を満たせない場合、その理由を教えてください。	LEDランプについて、ISO9001とISO14001を取得している日本国内メーカー品であれば可とします。
25	その他	入札保証金は免除されますでしょうか。また、免除となる方法をご教示ください。	入札保証金は免除となります。